Szkoła - istniejąca bez zmian

Szkoła - istniejąca bez zmian



OPRAWA JARZENIOWA 4x24W
RUBIN T5 RD 4x24W

OPRAWA SQL 2x26W

OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO IP54
GRESO 205 18W

OPRAWA JARZENIOWA 2x36W
METEOR 2x36W

OPRAWA KIERUNKOWA DIODOWA
O CZASIE PRACY 2h

OPRAWKI ZWIESZANE NAD LADA 3W LED

OPRAWA MONTOWANA W GZYMSIE
LEDISC 1W

OPRAWA JARZENIOWA MONTOWANA WE WNECE
OL-21/50/h-k 1x21W

OPRAWA MONTOWANA NA SCIANIE
WALL 2 70W

OPRAWA MONTOWANA NA SCIANIE
WALL 2 42W

Kotłownia
istniejąca bez zmian

OBWODY OSWIETLENIOWE PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UZYCIU PRZEWODOW YDYp O PRZEKROJU ZYLY 1,5mm2 I Un=750V. STOSOWAC OSPRZET PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44, PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZLACZKAMI. OPRAWY OSWIETLENIOWE JAZENIOWE ORAZ ZAROWE O BARWIE SWIATLA 840. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE REALIZOWANE POPRZEZ WYPOSAZONIE WYBRANYCH OPRAW W INWERTERY O CZASIE PRACY 2h.

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PRZYZIEMIA

COMPLEX-PROJEKT
I. Wrześniewska & H. Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINIAKA 7 tel. 65 512 39 53

Obiekt	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi		
Lokalizacja	Krobia, ul. prof. J. Zwierzyckiego 1, Gmina Krobia, Powiat gostyński, dz. nr 418/1, 419/4		
Inwestor	Gmina Krobia		
Temat	Projekt budowlany	Skala 1:50	Rys. nr 1
Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK upr. 877/86/Lo	Data 1-12-2009	Podpis
Sprawdzający	INŻ. KAZIMIERZ PAWLICKI upr. 820/86/Lo	Data 1-12-2009	Podpis