



OBWODY OŚWIETLENIOWE PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW YDyp O PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm<sup>2</sup> I Un=750V. STOSOWAĆ OŚPRZET PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44, PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKODZŁĄCZKAMI. OPRAWY OŚWIETLENIOWE JAZENIOWE ORAZ ŻAROWE O BARWIE ŚWIATŁA 840. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE REALIZOWANE POPRZECZ WYPOSAŻENIE WYBRANYCH OPRAW W INWERTERY O CZASIE PRACY 2h.

- OPRAWA PRZEMYSŁOWA ZWIESZANA 5363ROB/1xHIE100 K
- OPRAWA SYSTEMOWA ZWIESZANA LUXI 2x35W
- ▬ OPRAWA JARZENIOWA ASYMETRYCZNA RUBIN PLUS ASYMETRYCZNY 1x36W
- ◀▶ OPRAWA KIERUNKOWA DIODOWA O CZASIE PRACY 2h

SAMOCZYNNE WYLĄCZANIE UKŁAD SIECIOWY TN-S

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PIĘTRA			
COMPLEX-PROJEKT I. Wrześniewska & H. Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINIAKA 7 tel. 66 512 39 53			
Obiekt	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi		
Lokalizacja	Krobia, ul. prof. J. Zwierzyckiego 1, Gmina Krobia, Powiat gostyński, dz. nr 418/1, 419/4		
Inwestor	Gmina Krobia		
Temat	Projekt budowlany	Skala 1:50	Rys. nr 2
Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK upr. 877/86/Lo	Data 1-12-2009	Podpis
Sprawdzający	INŻ. KAZIMIERZ PAWLICKI upr. 820/86/Lo	Data 1-12-2009	Podpis