



OBWODY Gniazdowe prowadzić podtynkowo przy użyciu przewodów płaskich o $U_n=750V$ i przekroju żyły $2,5mm^2$. stosować osprzet podtynkowy IP20 oraz uszczelniony IP44 montowany podtynkowo - puszki rozdzielcze z szybkozłączkami. do instalacji połączeń wyrównawczych łączyć metalowe rury c.d. oraz sieci wodociągowej, łączyć do niej, jeżeli występują, konstrukcje nosne stropów podwieszanych.

- NG 0,3 NAGRZEWNICA GAZOWA o mocy 0,3kW
- WENTYLATORY o mocy do 0,5kW

SAMODZYNNE WYLACZANIE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

POZOSTAŁE INSTALACJE PIĘTRA			
COMPLEX-PROJEKT I. Wrześniewska & H. Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINIAKA 7 tel. 65 512 39 53			
Obiekt	Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi		
Lokalizacja	Krobia, ul. prof. J. Zwierzyckiego 1, Gmina Krobia, Powiat gostyński, dz. nr 418/1, 419/4		
Inwestor	Gmina Krobia		
Temat	Projekt budowlany	Skala 1:50	Rys. nr 4
Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK upr. 877/86/Lo	Data 1-12-2009	Podpis
Sprawdzający	INŻ. KAZIMIERZ PAWLICKI upr. 620/86/Lo	Data 1-12-2009	Podpis