



1:10

ułożony bezpośrednio na wilgotnym i niestężonym betonie

1:10

PROJ. DRUGA GMINA

- kategoria ruchu KR3
- grupa nośności podłoża G2
- wymagana warstwa konstrukcji ze względu na przemarzanie: $h_z = 0,5 \times 0,80 = 0,40$ m



<p style="text-align: center;">USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE Ryszard Ruskiewicz Os. Jagiellońskiej 86/8 64-000 Kościan</p>		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w Krobi działka 2080/1	
Inwestor	Gmina Krobia Rynek 1 63-840 Krobia	
Nazwa rysunku	PRZEKROJ NORMALNY I SZCZEGÓŁY TECHN.	
Projektant	mgr inż. R. Ruskiewicz nr ewid. upr. 313 / 81 / LO	
Skala 1:50 i 1:10	data: wrzesień 2015 r.	Rys. nr 4