MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Województwo: wielkopolskie
Powiat: gostyński
Gmina: Krobia - miasto
Obręb: Krobia
Skala mapy: 6.163.12.11.2.4, 6.163.12.11.2.2, 6.163.12.11.2.3, 6.163.12.11.2.1
Stan na dzień: 05.06.2015
ID Pracy: ZGK.430.109.2015
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: „2000"
Układ wysokości: „Kronsztad 60"
Arkusz: 1
Jarosław Tuchołka
BIEGŁY UPRAWNIONY
Nr upr. 2971
ul. Wrocławska 115b, tel. 0721-152
63-800 Gostyń
B I G M A
Jagiełło Ciągiełło
63-540 KOMORNIKI, ul. Mendelejewa 5c,
tel. 61 661 64 64, 61 661 64 65, fax 61 661 64 99
NIP 696-104-93-00, Regon 411546907
STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
POWYŻSZEGO OPISU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO
Z STANEM FAKTYCZNYM
19 CZE. 2015
Starosta Gostyński
Cecylia Jarosiak
Starszy Inspektor
ul. Kanonicka
ul. Kazimierska
ul. Kwiatowa
ul. Ogrodowa
ul. Sportowa
ul. M. Konopnickiej
OZNACZENIA:
nawierzchnia jezdnia z kostki brukowej betonowej
nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej
nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej
opaska bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej
istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
zieleń niska - trawa
krawężnik betonowy 15x30cm wysoki
krawężnik betonowy 15x30cm obniżony
krawężnik betonowy 15x30cm ułożony na płask
istniejący krawężnik betonowy
obrzeże betonowe 8x30cm
granice istniejącego pasa drogowego
granice podziału nieruchomości
istn. YAKY 4x240mm²
istn. linia kablowa
zasilanie szafy SK6 ze stacji
nr 05-1244 pole nr 7
istn. słup napowietrznej linii
energetycznej nn 0,4kV
istn. 4x AL 50mm2
+ 1x AL 25mm2
- zasilanie ze stacji 05-1244
istn. słup narożny
z oprawą oświetleniową
istn. słup przelotowy
z oprawą oświetleniową
istn. przyłącze napowietrzne nn
typu 4xAl3x 4x25mm²
istn. przyłącze dz. nr 2069
istn. przyłącze dz. nr 916/4
istn. przyłącze dz. nr 909/23
istn. słup przelotowy
istn. przyłącze dz. nr 909/15
istn. słup narożny
wraz z oprawą
oświetleniową
istn. YAKY 4x240mm²
istn. linia kablowa
zasilanie szafy SK6 ze stacji
nr 05-1244 pole nr 7
istn. 4x AL 50mm2
+ 1x AL 25mm2
istn. słup napowietrznej linii
energetycznej nn 0,4kV
istn. 4x AL 50mm2
+ 1x AL 25mm2
- zasilanie ze stacji 05-1244
istn. przyłącze dz. nr 909/20
istn. szafa kablowa SK6
istn. przyłącze dz. nr 909/21
istn. YAKY 4x240mm²
linia kablowa nn 0,4kV
- kier. złącze dz. 2069 nr 909/30
istn. YAKY 4x120mm²
istn. linia kablowa kierunek ZKW-3
przy dz. nr 1944/1
istn. kablowa linia oświetleniowa
istn. słup oświetleniowy
istn. złącze ZKW-3
istn. kablowa linia oświetleniowa
istn. słup oświetleniowy
istn. słup oświetleniowy
istn. słup oświetleniowy