



LEGENDA

- Łącznik pojedynczy p/t
- Łącznik świecznikowy p/t
- Łącznik schodowy p/t
- Gniazdo wtykowe 16A/230V pojedyncze p/t
- Gniazdo wtykowe 16A/230V pojedyncze p/t IP44
- Gniazdo trójfazowe 16A/400V
- Przycisk wyłącznika ppoż
- Oprawa świetłówkowa 4x18W
- Oprawa świetłówkowa 2x18W z kloszem
- Oprawa świetłówkowa 2x36W z kloszem
- Oprawa typu plafon 2x18W IP65
- Oprawa typu plafon 2x18W IP65 montowana na ścianie
- Oprawa awaryjna 1h z autotestem, certyfikat CNBOP
- Oprawa ewakuacyjna 1h z pitogramem, autotestem, certyfikat CNBOP

Ochrona od porażeń:
- przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne
wyłączenie zasilania

<div><div>kajoch</div><div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH</div></div>				
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna			tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	ELEKTRYCZNA	Stadium	BUDOWLANA	
Inwestor	GMINA KROBIA RYNEK 1, 63-840 KROBIA			
Nazwa inwestycji	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHUMIĘTKACH			
Adres inwestycji	CHUMIĘTKI, DZ. NR 154, OBRĘB CHUMIĘTKI, JEDN. EWID. KROBIA			
Projektant	inż. Zenon Pindara	Numer uprawnień	upr.proj. 898/86/Lo w spec. instalacyjnej w zakresie elektrycznej	Podpis/peczetka
Asystent	inż. Piotr Dudziak			
Tytuł rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
		Data	Skala	Nr rysunku
		12.2016	1:100	1