



Uwaga:
Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach w tynku w rurach PCV niepalnych RB16. Na wysokości 1,0 m od poziomu gruntu zabudować szafki metalowe, zlicowane drzwiami z powierzchnią ściany.
Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.

<div><div><div>kajoch</div><div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH</div></div><div>ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna</div><div>tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu</div></div>				
Branża	ELEKTRYCZNA	Stadium	BUDOWLANA	
Inwestor	GMINA KROBIA RYNEK 1, 63-840 KROBIA			
Nazwa inwestycji	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHUMIĘTKACH			
Adres inwestycji	CHUMIĘTKI, DZ. NR 154, OBRĘB CHUMIĘTKI, JEDN. EWID. KROBIA			
Projektant	inż. Zenon Pindara	Numer uprawnień	upr.proj. 898/86/Lo w spec. instalacyjnej w zakresie elektrycznej	Podpis/pieczątka
Asystent	inż. Piotr Dudziak			
Tytuł rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA			
		Data	Skala	Nr rysunku
		12.2016	1:100	2